



## **Veiledning i henhold til søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg**

Denne punktlisten er kun veiledende- og på ingen måte uttømmende.

Husk at hver enkelt sak ofte er forskjellig. Punktliste gjelder for utslipp fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre bedrifter/ næringsbygg med utslipp mindre enn 50 pe.

**Se vedlagt «eksempel» og vær klar over eventuelle avvik.**

### **1. Byggherre/ tiltakshaver**

Enkeltperson- Privat ELLER Selskap/ lag/ forening (organisasjonsnummer).

Fyll inn TELEFONNUMMER- Også for privatpersoner.

### **2. Ansvarlig søker/ prosjekterende/ utførende**

#### **3. a) Gbnr + Adresse(r) + Antall boenheter.**

**b) Spesifikt byggestedets Gbnr + Adresse + Postnummer/ Sted.**

### **4. Anleggets størrelse**

**5. Volum på nedgravet anlegg og resipient**, dvs. til hvilken vannforekomst infiltrasjonen til grunnen beveger seg mot. Under «annet spesifiser» kan man med fordel nevne «avstanden» til nærmeste vannforekomst/ resipient.

## **5.4 Plassering rensetrinn 1**

### **5.5 Utslippssted**

**Navn på lokalitet + Resipient/ Vannkilde.**

Resipienten er bekk, elv, innsjø, fjorden eller annen vannkilde.

### **5.6 Andre brukerinteresser knyttet til utslippssted**

Under «annet spesifiser» bør man imidlertid SE OG GJØRE VURDERINGER i henhold til:

- Brønn/ Vannkilde
- Kulturminner
- Veirett, Nabo/ Andre
- Avstand til nærmeste Vannkilde



## **6. Vedlegg til søknaden**

Søknaden regnes **IKKE** som fullstendig før alle nødvendige vedlegg foreligger. Mangler det vedlegg vil søknaden **IKKE** kunne bli realitetsbehandlet.

### **6.1 Plassering av avløpsanlegg**

Kart i målestokk **1: 500**.

#### **BRUK TID PÅ Å LAGE ET BRA KART**

- Tomtegrenser
- Gnr/bnr/ Adresse/ Stedsnavn
- **Plassering av slamavskiller iht. Bolig/ Bygg/ Boenhet**
- Atkomst og veg

### **6.2 – 6.4**

### **6.5 Beregningsgrunnlag for pe:**

Utslippets forventede størrelse skal oppgis i antall personekvivalenter (pe).  
Personekvivalenter er et mål på mengde organisk materiale i avløpsvannet.

*Som hovedregel gjelder følgende:*

Utslipp fra hus og fritidsboliger m/ innlagt vann og vannklosett: 1 person bidrar m/ 1 pe.

Utslipp fra fritidsbolig m/ innlagt vann uten vannklosett: 1 person vil bidra m/ 0,3 pe.

Utslipp fra fritidsbolig uten innlagt vann og vannklosett: 1 person vil bidra med 0,1 pe.

#### **Eksempel 1:**

*Hus m/ innlagt vann og vannklosett, husstand med 6 personer:*

1 pe/ person x 6 personer = 6 pe i avløpsvannet.

#### **Eksempel 2:**

*3 fritidsboliger m/ innlagt vann og vannklosett og 10 sengeplasser per hytte:*

3 x 1 pe/ person x 10 sengeplasser = 30 pe i avløpsvannet.

#### **Eksempel 3:**

*Fritidsbolig m/ innlagt vann uten vannklosett og 10 sengeplasser:*

0,3 pe/ person x 10 personer = 3 pe i avløpsvannet.

**Når man skal beregne forventet antall personekvivalenter må man ta utgangspunkt i maksimum antall personer i boenheten/ bygget på samme tid. Antall sengeplasser kan være et godt mål på maksimum antall personer ved maksimum belastning.**



## 6. Vedlegg til søknaden

- a) Dokumentasjon fra ansvarlig prosjekterende...
- b) Dokumentasjon fra ansvarlig utførende...
- c) Dokumentasjon av rensegrad jf. punkt 4, beskrivelse av anlegg og navn på produsent og importør...
- d) Kopi av service/ vedlikeholdsavtale med godkjent foretak...

### 6.1 Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og veg adkomst på kart i målestokk 1 : 500.

- a) Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med Gbnr og Adresser...
- b) Tinglyst erklæring om rett til å legge og vedlikeholde anlegg jf. Punkt 4.
- c) Tinglyst erklæring om felles ansvar for drift og vedlikehold jf. Punkt4.
- d) Oversikt over interesser som blir berørt m/ beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter...

### 6.2 – 6.5 Utfylles dersom dette er relevant.

### 6.6 Dokumentasjon på kvalifikasjoner ved søknader med ansvarsrett jf. pkt.2.

Her bør man kunne vise til tidligere innsendt materiale- og henviser til spesifikk sak/ saksnummer.

ELLERS er det bare å legge ut den nødvendige dokumentasjonen på nytt. Hva som er nødvendig er litt forskjellig fra søknad til søknad. I utgangspunktet gjelder følgende punkter til vedlegg (**SØK PÅ NETT, da denne lista ikke er uttømmende**):

### 6.7 Nabovarsel: Oversikt over hvem som er blitt varslet...

- a) [https://dibk.no/globalassets/blanketter\\_utfyllbare/alle-blanketter/5154-nabovarsel.pdf](https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5154-nabovarsel.pdf)
- b) Eventuelle mottatte uttalelser og/ eller protester...
- c) Samlet plan

### Denne lista tar utgangspunkt i at entreprenøren/ansvarlig er ADK1- Sertifisert.

Med ADK1-Sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i flere dimensjoner og tiltaksklasser.

Dette til orientering.